

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

05.08.2022, КНМ 35220061000202765603



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35-004-2022/0039рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 31»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области капитана внутренней службы Кинцеля Дмитрия Сергеевича № 35-004-2022/0039рс от «05» августа 2022 года

в период с 11 час. 00 мин. «15» августа 2022 года по 15 час. 00 мин. «22» августа 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка по адресу: 162600, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Гоголя, д. 34

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор MAOY «Средняя
общеобразовательная школа № 31» Шевченко Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.08.2023	

2.	Двери помещений (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые, пищеблоки) не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.17, 4.18, 5.4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.08.2023	
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые, пищеблоки) назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	
4.	Двери эвакуационных выходов на лестничную клетку, не оборудованы устройством для самозакрывания	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.08.2023	
5.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (оголённые электропровода)	п. 35 (а) ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	
6.	Допущено наклеивание горючих материалов на электропроводку (изолянта)	п. 35 (з) ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	
7.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	
8.	В помещении спортивного зала (1 этаж Фосагро) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4, 6, 54 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 13.3.8, табл. А.3 СП 5.13130.2009	01.08.2023	
9.	В помещении спортивного зала (1 этаж Фосагро) отсутствует световой оповещатель «Выход»	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.08.2023	
10.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2023	
11.	Допущено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы	п. 35 «и» ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.08.2023	
12.	При высоте наружной лестницы более 45 см отсутствует ограждение с поручнями	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
13.	Люки выхода на кровлю, выполнены не противопожарными с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.08.2023	
14.	Допущено изменение направления двери эвакуационного выхода	п. 27 (д) ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.08.2023	
15.	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания	п. 24 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.08.2023	
16.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем,	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009	01.08.2023	

	оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем 2008 г.)			
17.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	ст. 4, 6, п. 8 ст. 82, п. 2 ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	01.08.2023	
18.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены (не предоставлены протоколы испытаний АПС и СОУЭ)	п.54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.08.2023	
19.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (см. прил. протокол испытаний № 308 от 15.07.2021 г.)	ст. 4, 6, п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009	01.08.2023	
20.	Отсутствует резервный источник питания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (см. прил. протокол испытаний № 308 от 15.07.2021 г.)	ст. 4, 6, ч. 11 ст. 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;	01.08.2023	
21.	Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре имеют возможность регулировки уровня громкости (преднамеренно убавлен звук систем оповещения)	ст. 4, 6, ч.10 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.08.2023	
22.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности применённых декоративно-отделочных материалов стен и покрытия полов на путях эвакуации (масляная краска, баннеры, линолеум)	п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.08.2023	
23.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности применённых декоративно-отделочных материалов стен, потолков и покрытия полов в зальных помещениях (спортивный зал, актовый зал)	п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.08.2023	
24.	Допущено размещение помещений начальных классов на 3 этаже	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.12.7 СП 1.13130.2009	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»

Шевченко Е.А.

«22» августа 2022 г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор г. Череповца
по пожарному надзору - инспектор ОНД и ПР
по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области

лейтенант внутренней службы Мороз А. И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

